

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области
в Ломоносовском районе
ул. Александровская, д. 23
г. Ломоносов, Санкт-Петербург, 198412
тел.: 8 (812) 423-03-71-, факс 8 (812) 422-06-63
E-mail: lomonosov@47.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033.

Г
7
Главе администрации
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
А.О. Кондрашову
lmn-reg@lomonosovlo.ru


Начальнику Отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Ломоносовского района
Главного управления МЧС России
по Ленинградской области
майору внутренней службы
Р.К. Кремчеву
jgpn37@mail.ru

18.01.2023 № 47-11-11/31-400-2023

На № _____ от _____

Г _____ Г

Об информации



Уважаемый Алексей Олегович!
Уважаемый Ринат Кямилевич!

В связи с предстоящим религиозным праздником Крещения Господня специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах отобраны пробы воды из открытых водоемов в местах размещения крещенских купелей, расположенных по адресам:

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, ул. Зеленая, родник;
- Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гора-Валдай, оз. Горовалдайское.

По результатам лабораторных исследований, качество воды открытого водоема в месте размещения крещенской купели по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, ул. Зеленая, родник

по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

По результатам лабораторных исследований, качество воды открытого водоема в месте размещения крещенской купели по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гора-Валдай, оз. Горовалдайское соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного, купаться в крещенской купели, расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, ул. Зеленая, родник не безопасно и предлагаем, вывесить аншлаги, проинформировать население и церковного представителя о запрете купания в выделенном месте.

Начальник
Территориального отдела



В.Д. Тыльчевская

Брушко Карина Николаевна, 423-00-51

Тема: Направление информации

От: <lomonosov@47.rospotrebnadzor.ru>

Дата: 18.01.2023, 11:12

Кому: 'Администрация МО Ломоносовский муниципальный район' <lmn-reg@lomonosovlo.ru>, 'ОНД и ПР Ломоносовского района' <igpn37@mail.ru>

Пожалуйста, подтвердите получение сообщения.

С уважением,

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Ломоносовском районе

т. 423-03-71

т./ф. 422-06-63

lomonosov@47.rospotrebnadzor.ru

— Вложения: —

400 купель.pdf

950 КБ